

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Ref. Pregão Presencial nº 112/2015

Prezados Senhores,

Em atenção ao e-mail de 17/11/2015 às 10:13 h que informam dúvidas sobre condições do Pregão Presencial supra mencionado e sobre elas solicita esclarecimentos, com apoio do setor que formulou o Termo de Referência supracitado, cumpre-nos a responder:

Pergunta: Venho por meio desta muito respeitosamente solicitar alguns pedidos de esclarecimentos, referente ao Pregão Presencia 112/2015.

- 01 - Quantas prateleiras de ter este Containers ?
- 02 - Qual a profundidade e espessura das prateleiras?
- 03 - Quantas tomadas deverá haver?
- 04 - Se terá que ser fornecido com luminária e quantas?

Resposta:

- 01 - Quantas prateleiras de ter este Containers? **06 prateleiras de 4 metros**
- 02 - Qual a profundidade e espessura das prateleiras? **Profundidade 45 cm, espessura 3,5cm**
- 03 - Quantas tomadas deverá haver? **06 tomadas distribuídas nas paredes, 03 tomadas 110 v e 03 tomadas 220v**
- 04 - Se terá que ser fornecido com luminária e quantas? **5 luminárias em cada container, com soquetes e lâmpadas.**

Acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos quais também estamos dando ciência às demais licitantes.

Atenciosamente,

*Mirna Heckler Braff
Coord. Licitações