



RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Ref. Pregão Presencial nº 035/2017

Prezados Senhores,

Em atenção ao e-mail de 19/05/2017 às 09:05h que informam dúvidas sobre condições do Pregão Presencial supra mencionado e sobre elas solicita esclarecimentos, cumpre-nos a responder:

Pergunta: “Bom dia, Senhor Ricardo

Ref. pregão 35/2017:

Item 7: confecção de placa de identificação, confecção de placa de identificação (qualquer tipo de identificação, ex: extintor, saída, setas, etc)

Não consta especificação de tamanho ou se mesmo item é metro quadrado?

Aguardo”.

Resposta: O material mais adequado para as placas é poliestireno, pois ele não propaga chamas e entra em combustão a partir de 98°C.

Os Tamanhos São 20x40 CM; 30x15 CM e 30x40 CM, conforme imagem abaixo.





FOTOLUMINESCENTE

- > BRILHA NO ESCURO
- > PADRÃO DE CORPO DE BOMBEIROS

TAMANHOS: 20 X 40 CM - 30 X 15 CM - 30 X 40 CM



Acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos quais também estamos dando ciência às demais licitantes.

Atenciosamente,

*Mirna Heckler Braff
Coord. Licitações

*Original assinado nos autos do processo