



PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO - SPT

Cliente: **Município de Primavera do Leste**

Obra: **Av. California esq. Com Rua Jatoba - Primavera III**

Local: **Primavera do Leste -MT**

INÍCIO: **23/05/2018**

TÉRMINO: **23/05/2018**

Profundidade (m)	Profundidade do Revestimento (m)	Profundidade do do N.A. (m)	Amostra N.º	Profundidade das Camadas (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	N.º de Golpes para 15 cm de penetração			Diagrama dos Índices de Penetração (golpes)
						30 cm Iniciais		30 cm Finais	
						15 cm	15 cm	15 cm	
1,00			1	0,45	solo residual areia fina argilosa marrom. Muito Mole	TRADO	TRADO	TRADO	----- 30 cm iniciais30 cm finais % de Recuperação 20406080

CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS

SOLO	S.P.T	DESIGNAÇÃO	SOLO	S.P.T	DESIGNAÇÃO
ÁREA E SILTE ARENOSO	0-4	FOFA (O)	ARGILA E SILTE ARGILOSO	0 - 2	MUITO MOLE
	5 a 10	POUCO COMPACT.		3 a 4	MOLE
	11 a 30	MEDIAN. COMPACT.		5 a 8	MÉDIA (O)
	31 a 50	COMPACTA (O)		9 a 15	RÍJA (O)
	> 50	MUITO COMPACT.		16 a 30	MUITO RÍJA (O)
			> 30	DURA (O)	
FOLHA: Sondador					
1/1 Janderson/Sandro					
NÍVEL D'ÁGUA					
INICIAL: 11,66m					
FINAL (após 24 hs): 11,66m					
COORDENADAS					
S 15°31'22,64" W 54°20'12,35"					
COTA:					
Geologo: João Carlos Casarin					
CREA-220551639-6					



PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO - SPT

Cliente: **Município de Primavera do Leste**

Obra: **Av. California esq. Com Rua Jatoba - Primavera III**

Local: **Primavera do Leste -MT**

INÍCIO: **24/05/2018**

TÉRMINO: **24/05/2018**

Profundidade (m)	Profundidade do Revestimento (m)	Profundidade do do N.A. (m)	Amostra N.º	Profundidade das Camadas (m)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	N.º de Golpes para 15 cm de penetração			Diagrama dos Índices de Penetração (golpes)	
						30 cm Iniciais		30 cm Finais		
						15 cm	15 cm	15 cm		
1,00			1	0,45	solo residual argila siltosa marrom escura. Muito Mole	TRADO	TRADO	TRADO	----- 30 cm iniciais30 cm finais % de Recuperação 20406080	
2,00			2	1,45		1	1	1		
3,00			3	2,45		1	1	1		
4,00			4	3,45	solo residual argila plastica vermelho. Media	3	4	4		
5,00			5	4,45		4	5	5		
6,00			6	5,45		5	6	6		
7,00			7	6,45	solo residual argila plastica.vermelha. Rija	6	5	6		
8,00			8	7,45		5	6	5		
9,00			9	8,45		7	8	8		
10,00			10	9,45		10	8	9		
11,00			11	10,45		9	8	6		
12,00			12	11,45		9	10	7		
13,00			13	12,45		solo residual argila siltosa pouca laterita marrom amarelada. Rija	7	7		5
14,00			14	13,45			5	6		7
15,00			15	14,45	solo residual argila siltosa pouca laterita vermelha. Rija	5	6	9		
16,00			16	15,45		5	6	7		
17,00			17	16,45	FINAL DA SONDAGEM 16,00m					
18,00			18	17,45						
19,00			19	18,45						
20,00			20	19,45						
21,00			21	20,45						
22,00			22	21,45						
23,00			23	22,45						
24,00			24	23,45						
25,00			25	24,45						
26,00			26	25,45						
27,00			27	26,45						
28,00			28	27,45						
29,00			29	28,45						
30,00			30	29,45						
31,00			31	30,45						
32,00			32	31,45						
33,00			33	32,45						
34,00			34	33,45						

CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS						NÍVEL D'ÁGUA	
SOLO	S.P.T	DESIGNAÇÃO	SOLO	S.P.T.	DESIGNAÇÃO	INICIAL:	
ÁREA E SILTE ARENOSO	0-4	FOFA (0)	ÁREA E SILTE ARGILOSO	0 - 2	MUITO MOLE	FINAL (após 24 hs):	seco
	5 a 10	POUCO COMPACT.		3 a 4	MOLE		seco
	11 a 30	MEDIAN. COMPACT.		5 a 8	MÉDIA (0)	COORDENADAS	
	31 a 50	COMPACTA (0)		9 a 15	RÍJA (0)	S	15°31'21,25" W 54°20'12,34"
	> 50	MUITO COMPACT.		16 a 30	MUITO RÍJA (0)	COTA:	
FOLHA:		Sondador	> 30		DURA (0)	Geologo: João Carlos Casarin	
1/1		Janderson/Sandro				CREA-220551639-6	