



## RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Pregão Presencial 104/2018. Processo 1288/2018.

Prezados Senhores,

Em atenção ao e-mail de 12/12/2018 08:52 h que solicita esclarecimentos sobre a itens do Pregão supracitado, cumpre-nos a responder:

**Pergunta:** Nos ITENS 03, 04 e 05 do Pregão Presencial 104/2018 pede-se:

**"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS, 18.000 e 24.000 BTUS -  
MARCAS SUGERIDAS: CONSUL, SAMSUNG E ELECTROLUX."**

Poderá ser ofertado/entregue o equipamento que atenda as características técnicas exigidas no termo de referência porém de uma outra marca/fabricante? Exemplo: Elgin, Agratto, Komeco? ou somente poderá ser ofertado os equipamentos das marcas que está sendo sugeridas?

**Resposta:** *Poderá ser ofertada outras marcas desde que sejam de mesma qualidade ou de qualidade superior as marcas sugeridas.*

**Pergunta:** No ITEM 15 do pede-se:

**"BEBEDOURO DE COLUNA INDUSTRIAL INOX"**

Ocorre que não é especificado a litragem que tal bebedouro deverá conter.

**Resposta:** Reservatório de 500 litros

15	14496	BEBEDOURO COM 6 TORNEIRAS	UN	32		
----	-------	---------------------------	----	----	--	--

Reservatório de 500 Litros de Água gelada Gabinete em aço inox 430 com película de proteção. Reservatório confeccionada em PP atóxico de alta densidade 5 mm, próprio para alimento  
Reforço estrutural externo de metalon 40 x 20 - circulando o tanque .  
~~Sistema de resfriamento através de serpentina em aço inox 304 duplo, com recirculação de refrigeração interna.~~  
Sistema de bóia para controle de nível da água refrigerada  
Termostato de controle de temperatura manual - 07 Níveis  
Tampa em aço inox 430.  
Aparador de água em inox 430 removível para limpeza, com moldes laterais injetados, evitando pontas.  
06 torneiras geladas ( Esfera), 4 de volta tipo jardim, 4".  
Gás R134", ecologicamente correto,  
Garantia de 01 ano  
Unidade de refrigeração embutida para proteção à sujidades.  
Unidade selada de 1/4 de HP hermético.  
Atende em Média 600 a 800 pessoas no fluxo  
1.600 mm altura x 1.100 mm largura x 900 mm comprimento  
Voltagem 110 volts



Acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos quais também estamos dando ciência às demais licitantes.

Atenciosamente,

**\*Cristian dos Santos Perius**  
Pregoeiro

\*Original assinado nos autos do processo