



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE**

Rua Maringá,444, Centro– Cep 78.850-000 – fone (66) 3498-3333 Ramal 215  
Site: <http://primaveradoleste.mt.gov.br/> e-mail: [licita3@pva.mt.gov.br](mailto:licita3@pva.mt.gov.br)  
Comissão Permanente de Licitação

**RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

**Tomada de Preços nº 014/2019**  
**Processo nº 278/2019.**

Prezados Senhores,

Em atenção à solicitação de esclarecimento interposto pela empresa Multi Transportes e Locações LTDA –ME que expõe dúvidas sobre alguns subitens da licitação supracitada, cumpre-nos a esclarecer:

**Pergunta:** “ Das medidas solicitadas :

As medidas solicitadas na descrição das **Especificações Técnicas, Quantidade**  
**Acréscimo de Materiais, Retificando os Itens**, a seguir:

5.0 – TRANSFORMADOR. Por: **Posto de Transformação 225 KVA.**

5.10–CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO ENEL 500X380X166M

Por: **CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO ENERGISA**  
**500X380X166MM**

**Eletroduto PVC rígido ½” em barra de 3,00 metros..... UN..... 1,00**

5.11- CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM<sup>2</sup>, ENTERRADA, SEM ISOLADOR -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2017.....M. .23,00.....

Por: CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM<sup>2</sup>, ENTERRADA, SEM ISOLADOR -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2017.....M...50,00.

5.15-Eletroduto de ferro galvanizado sem costura d= 4” – Fornecimento...UN..... 2,00

Por: Eletroduto de ferro galvanizado sem costura d= 4” barra de 3,00 metros  
Fornecimento...UN.3,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE**

Rua Maringá,444, Centro- Cep 78.850-000 – fone (66) 3498-3333 Ramal 215  
Site: <http://primaveradoleste.mt.gov.br/> e-mail: [licita3@pva.mt.gov.br](mailto:licita3@pva.mt.gov.br)  
Comissão Permanente de Licitação

5.19- HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E  
INSTALAÇÃO.AF\_12/2017.....UNI.....3,00

**Por: HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
AF\_12/2017.....UN....12,00.**

5.20- Isolador de apoio para uso interno, tensão nominal 15 kV, nível de isolamento (NI) 110  
kV, corpo de porcelana.....UN.....12,00

**Por: Isolador polimérico tipo bastão 15 KV.....UN.....6,00**

5.22- Isolador pino 25 KVA

**Por: Isolador Pilar 15kV**

5.28- Parafuso rosca total 16X650mm em aço carbono, laminado ou trefilado.

**Por: Parafuso rosca total 16X450mm aço carbono, laminado ou trefilado.**

**B - NECESSIDADE DE ACRÉSCIMO DOS MATERIAIS ABAIXO RELACIONADO:**

1- Parafuso maquina 16x100mm.....	Pç.....	8,00
2- Parafuso maquina 16x125mm.....	Pç.....	6,00
3- Parafuso maquina 16x250mm.....	Pç.....	4,00
4- Parafuso maquina 16x300mm.....	Pç.....	2,00
5- Parafuso maquina 16x350mm.....	Pç.....	2,00
6- Cabo de cobre flexível 0,6/1kv 90°C de 95mm <sup>2</sup> .....	M.....	16,00
7- Cabo de cobre flexível 0,6/1kv 90°C de 185mm <sup>2</sup> .....	M.....	48,00
8- Disjuntor Tripolar caixa moldada de 600A.....	Un.....	1,00
9- Conector para aterramento tipo GTDU.....	Un.....	12,00
10- Elo fusível.....	Un.....	3,00
11- Caixa para medidor 62x52cm padrão Energisa.....	Un.....	1,00
12- Caixa para transformador de corrente 62x60cm padrão Energisa.....	Pç.....	1,00
13- Cabeçote para Eletroduto galvanizado de 4".....	Un.....	2,00
14- Caixa para disjuntor com barramento 40x82cm.....	Un.....	1,00
15- Fixador de perfil "U".....	Un.....	2,00
16- Protetor de bucha 15kv.....	Pç.....	6,00
17- Espaçador Losangular 15kv com trava.....	Pç.....	10,00
18- Capa para conector grande CDC-200/300/350.....	Pç.....	6,00



Resposta: O engenheiro eletricista informou ao setor de licitações que haverá alterações , e será necessário alterar a planilha, assim que estiver com a planilha.



Acreditando em ter prestado satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos quais também estamos dando ciência aos demais licitantes.

Atenciosamente,

**\*Maristela Cristina Souza Silva**  
Coordenadora de Licitação

\*Original assinado nos autos do processo

