

ILUSTRÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Edital de Tomada de Preço 014/2019 - PMPVA



A empresa **MULTI TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME**, inscrita no CNPJ Nº. 22.418.288/0001-51, sediada na Rua Flamingo, nº 13, Residencial Tuiuiu, CEP 78.850-000 – Primavera do Leste, vem respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, por intermédio de seu representante adiante assinado, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 41 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, apresentar **PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS**, o que faz pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos, rogando, assim, pelo seu recebimento e processamento na forma da lei, eliminando qualquer ruído no entendimento entre o licitante e a administração, com a intenção e objetivo de: garantir o orçamento correto para todos os itens da proposta de preços; garantir a saúde da equação econômico-financeira das partes, garantir a qualidade e especificações técnicas de forma clara, objeto deste certame.

A - Das medidas solicitadas:

As medidas solicitadas na descrição das **Especificações Técnicas, Quantidades e Acréscimo de Materiais, Retificando os Itens**, a seguir:

5.0 – TRANSFORMADOR. **Por: Posto de Transformação 225 KVA.**

5.10–CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO ENEL 500X380X166MM.

Por: CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO ENERGISA 500X380X166MM

Eletroduto PVC rígido ½" em barra de 3,00 metros..... UN..... 1,00

5.11- CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017.....M. 23,00.....

Por: CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017....M...50,00.

5.15-Eletroduto de ferro galvanizado sem costura d= 4" – Fornecimento...UN..... 2,00

Por: Eletroduto de ferro galvanizado sem costura d= 4" barra de 3,00 metros Fornecimento...UN.3,00

RECEBIDO
08/03/2019
Licitação
14:52h
Sibrio

5.19- HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.AF_12/2017.....UN.....3,00

**Por: HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AF_12/2017.....UN....12,00.**

5.20- Isolador de apoio para uso interno, tensão nominal 15 kV, nível de isolamento (NI) 110
kV, corpo de porcelana.....UN.....12,00

Por: Isolador polimérico tipo bastão 15 KV.....UN.....6,00

5.22- Isolador pino 25 KVA

Por: Isolador Pilar 15kV

5.28- Parafuso rosca total 16X650mm em aço carbono, laminado ou trefilado.


Por: Parafuso rosca total 16X450mm aço carbono, laminado ou trefilado.

B - NECESSIDADE DE ACRÉSCIMO DOS MATERIAIS ABAIXO RELACIONADO:

1- Parafuso maquina 16x100mm.....	Pç.....	8,00
2- Parafuso maquina 16x125mm.....	Pç.....	6,00
3- Parafuso maquina 16x250mm.....	Pç.....	4,00
4- Parafuso maquina 16x300mm.....	Pç.....	2,00
5- Parafuso maquina 16x350mm.....	Pç.....	2,00
6- Cabo de cobre flexível 0,6/1kv 90°c de 95mm2.....	M.....	16,00
7- Cabo de cobre flexível 0,6/1kv 90°c de 185mm2.....	M.....	48,00
8- Disjuntor Tripolar caixa moldada de 600A.....	Un.....	1,00
9- Conector para aterramento tipo GTDU.....	Un.....	12,00
10- Elo fusível.....	Un.....	3,00
11- Caixa para medidor 62x52cm padrão Energisa.....	Un.....	1,00
12- Caixa para transformador de corrente 62x60cm padrão Energisa.....	Pç.....	1,00
13- Cabeçote para Eletroduto galvanizado de 4".....	Un.....	2,00
14- Caixa para disjuntor com barramento 40x82cm.....	Un.....	1,00
15- Fixador de perfil "U".....	Un.....	2,00
16- Protetor de bucha 15kv.....	Pç.....	6,00
17- Espaçador Losangular 15kv com trava.....	Pç.....	10,00
18- Capa para conector grande CDC-200/300/350.....	Pç.....	6,00
19- Cabo de Alumínio XLPE 50mm 15kv coberto.....	M.....	120,00
20- Cordoalha de aço 3/8, 9,5mm.....	M.....	40,00
21- Alça pré formada para cabo de aço 9,5mm, 3/8.....	M.....	2,00
22- Pino auto-travante 140mm.....	Pç.....	4,00

Atenciosamente,

Primavera do Leste MT, 08 de abril de 2019


Multi Transporte e Locações Ltda ME
CNPJ 22.418.288/0001-51