

## PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

A

Comissão de Licitação

TP 06/2019

Processo Administrativo N°228/2019

Data de abertura: 08/10/2019

Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de adequação das instalações físicas conforme projeto executivo de Prevenção e Combate a Incêndio, Pânico e SPDA-Sistema de Proteção contra Descargas Atmosférica das instalações na EMEF 13 de Maio, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e tudo o mais que se fizer bom e necessário para a execução dos serviços conforme especificações técnicas e condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Empresa: **CCL CONSTRUTORA CANTAGALO EIRELI ME CNPJ: 03.179.645/0001-21** Rua vinte, Nº 03, sl A Bairro: Morada do Ouro II, Cuiabá-MT.

### Questionamento:

Constatamos a falta dos seguintes itens na planilha orçamentária.

1. Escavação e reaterro para instalação de cordoalha de aterramento item 6.3, a composição sinapi citada não contempla a escavação e reaterro.
2. Escavação, armadura, concreto para execução da fundação de sustentação do reservatório de água tipo taça, item 3.13. A composição citada não contempla a fundação.
3. Luvas de união, cinta para fixar tubo de aço galv.. 2 ½.
4. No item 5.0, falta abrigo com cobertura para casa de bomba.  
Em nosso entendimento a bomba e chave de partida não podem ficar expostos ao tempo.

Ante o exposto solicitamos seja prestado os esclarecimentos acima elencados para fins de sanar dúvidas deste licitante e efetuar correções que por ventura esta comissão ache necessária.

Reforça-se, que os questionamentos acima, tem o objetivo principal de excluir qualquer dúvida sustentando desta maneira o princípio básico da licitação

Nestes termos, pede esclarecimentos.

Cuiabá-MT, 30 de Setembro de 2019

Cezar A. Amaral  
Ccl Construtora Cantagalo Eireli.