

TABELA I - EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS

MÍNIMO EXIGIDO	VESTÍBULO	SALA	1º QUARTO	2º QUARTO	DEMAIS QUARTOS	LAVABO	BANHEIRO	COZINHA	LAVANDERIA
Diâmetro Círculo Inscrito	1,00	2,40	2,40	2,00	1,60	1,00	1,00	1,50	1,20
Área	1,20	9,00	9,00	6,00	4,00	1,20	1,80	4,00	2,40
Iluminação	-	1/6	1/6	1/6	1/6	-	1/8	1/8	1/8
Ventilação	-	1/12	1/12	1/12	1/12	1/16	1/16	1/16	1/16
Pé-direito	2,30	2,50	2,50	2,50	2,50	2,30	2,30	2,50	2,50
Revestimento Parede	-	-	-	-	-	-	Impermeável até 1,50m		
Revestimento Piso	-	-	-	-	-	-	Impermeável		

TABELA II - EDIFICAÇÕES COMERCIAIS

MÍNIMO EXIGIDO	HALL DO PRÉDIO	HALL PAVIMENTOS	SALAS, LOJAS, SOBRELÓJAS	SANITÁRIOS	KIT
Diâmetro Círculo Inscrito	3,00	1,50	3,00	1,00	1,20
Área	12,00	6,00	9,00	1,20	1,50
Iluminação	-	-	1/6	-	-
Ventilação	-	-	1/12	1/16	1/16
Pé-direito	2,80	2,50	2,80	2,50	2,50
Revestimento Parede	-	-	-	Impermeável	
Revestimento Piso	Impermeável		-	Impermeável	

OBSERVAÇÕES:

Todas as dimensões são expressas em metros.

Todas as áreas são expressas em metros quadrados.

Iluminação e ventilação mínima são a relação entre a área de abertura e a área de piso.