



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Comissão Permanente de Licitações

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

CONCORRÊNCIA Nº 005/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0543/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA **EMEF SÃO JOSÉ** COM GINÁSIO POLIESPORTIVO, AREA TOTAL DE 2.666,46M2 - MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MATO GROSSO; FORNECENDO OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E TUDO QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, EDITAL E SEUS ANEXOS.

Trata-se de pedido de esclarecimento/impugnação ao edital do pregão em epígrafe, formulado pela empresa SMSR Engenharia LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Miguel Freire Esq. Com Rua São Salvador, 81, Qd 20, Lt. 13, Centro, na cidade de Itauçu – Goiás, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n. 15.006.573/0001-08, através de seu representante legal, Renato Sousa Modes, brasileiro, casado, portador do CPF 004.382.791-82, em que solicitou ESCLARECIMENTOS em relação ao Pregão supracitado:

Referente o item 10.4.4 – RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, alínea C:

c) A licitante deverá comprovar ter executado, a qualquer tempo, Execução de Construção de complexidade equivalente ou superior ao objeto desta licitação, apresentando Atestado(s) de capacidade técnico-operacional (em caso de consórcio, de quaisquer das empresas que o compõem) que comprove(m) que a licitante tenha executado, para órgão ou entidade da Administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada, obras/serviços de características técnicas às do objeto da presente licitação, não se admitindo atestado(s) de fiscalização da execução de obras/serviços, contendo, no mínimo a seguinte área de tabuleiro:

Nas parcelas de maior relevância item 1, solicita a comprovação de execução de estaca hélice contínua com diâmetro de 50cm ou complexidade equivalente:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Comissão Permanente de Licitações

Item	Discriminação	Un	Orçada	Quantitativo a ser comprovado.
1	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO)	M	770,00	385,00

Para este item pergunta-se:

Pode se apresentar a execução de serviço Estaca Escavada Mecanicamente tipo Hélice nos diâmetros de 30cm e 40cm?

RESPOSTA:

O presidente da CPL, encaminhou o pedido ao departamento de engenharia, o qual se manifestou através de seu engenheiro civil, Sr. Jonhny Reis:

Sobre o questionamento de capacidade técnica em relação ao diâmetro das estacas, tenho o entendimento seguinte:

É importante considerar outros fatores, como o tipo de solo, as condições do local e quaisquer restrições específicas do projeto. Esses fatores podem influenciar a complexidade da execução das estacas, independentemente do diâmetro. É essencial avaliar todas as características relevantes antes de determinar a similaridade ou a complexidade de execução das estacas.

Porem como sabemos a capacidade do solo em função do ensaio de sondagem (SPT) e sabendo que estas serão escavadas com profundidade máxima de 5 metros, a complexidade de execução pode ser considerada semelhante nesse caso específico. Como a profundidade de escavação é pequena, não haverá diferença significativa na dificuldade ou nos recursos necessários para instalar essas estacas.

Portanto, recebo o presente esclarecimento e mantenho a sessão pública agendada para que seja realizada a abertura e análise das propostas, de forma a não prejudicar o regular andamento do certame, pelas razões acima expostas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Comissão Permanente de Licitações

Primavera do Leste - MT, quinta-feira, 22 de junho de 2023.

Atenciosamente,

Adriano Conceição de Paula
Presidente da CPL

*Original assinado nos autos

